

УТВЕРЖДАЮ



Директор
Муниципального
учреждения «Дворец культуры «Космос»

автономного

Е.А.Жилина

20 20 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Город Киров

30 марта 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МАУ «ДК «Космос»
- 1.2. Адрес объекта: 610014, город Киров, лица Пугачёва, дом 18.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 4893,0 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 20301,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1975 год, последнего капитального ремонта: 2013 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021 год, капитального 2021 год.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Космос», МАУ «ДК «Космос».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610014, город Киров, лица Пугачёва, дом 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1 Сфера деятельности: культура, организации досуга и приобщение жителей муниципального образования «Город Киров» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация и проведение различных по форме и тематике общественно значимых социальных и культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей, культурно - досуговая деятельность и развитие народного творчества, информационно-методическая деятельность, учебно-воспитательная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 338 человек, вместимость: 800 человек, пропускная способность: 800 человек.
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
 автобус № 23 до остановки «Дворец культуры «Космос»
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 Время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0414:17	001-040
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85, 2 эт. 28 3 эт. 32	041-117
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 3, 5, 12, 15, 20, 26,	118-274

			25, 15, 61, 59, 53, 52, 34, 51, 89, 78, 73, 84, 21, 65, 54, 70 2 эт. 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29, 1, 16, 45, 36, 49 3 эт. 43, 11, 8, 24а, 24, 36, 23, 37, 14, 31, 19	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 22, 28, 29, 57, 4, 4а, 60, 58, 32, 36, 35, 45, 37, 38, 39, 40, 43, 41, 42, 44, 56, 62, 63, 64, 66, 77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 3, 59 2 эт 9а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 43,	275-575

			40, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 2, 3 3 эт. 9а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 43, 40, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 2, 3	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 6, 7, 8, 11, 10, 9, 23, 24, 33, 48, 49, 50, 46, 47, 87, 88, 4, 83, 82 2 эт. 24, 30, 42, 41, 23, 28, 46, 51, 54 3 эт. 10, 10а, 29, 13, 12	575-627 299-305 345-346 351-352 418-421 423-425 437-439 443-446 485-490 518-521 522-527
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85, 3, 5, 12, 20, 26, 25, 15, 61, 53, 52, 34, 51, 78, 73, 84, 65, 54, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 28, 29, 57, 4, 4а, 60, 58, 32,	628-647

			36, 35, 45, 37, 38, 39, 40, 43, 41, 42, 44, 56, 62, 63, 64, 66, 77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 6, 7, 8, 11, 10, 9, 23, 24, 33, 48, 49, 50, 46, 47, 87, 88, 83, 82 2 эт. 28, 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29, 1, 16, 45, 36, 49, 9a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 40, 39, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 3, 24, 30, 42, 41, 23, 28, 46, 51, 54 3 эт. 32, 43, 11, 8, 24a, 24, 36, 23, 37, 14, 31, 19, 38, 39,	
--	--	--	--	--

			40, 41, 43a, 42, 44a, 44, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 34, 33, 15, 16, 17, 18, 22, 21, 20, 10, 10a, 29, 13, 12	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0414:17	001-040

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.
- Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), наличие одиночной ступени, отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие (несоответствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, несоответствие пандусов нормативным требованиям, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие

ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.
- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. В здании имеются несколько туалетных комнат, кабин. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе

информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный).
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 02.02.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: доступная среда Кировской области (<https://gis.geokirov.ru/>)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 8 л.
2. Входа (входов) в здание	на 21 л.
3. Путей движения в здании	на 32 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 50 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 22 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 14 л.

Результаты фотофиксации на объекте (формат JPG) 649 файлов (в эл.виде на диске)

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 11 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы:

Директор МАУ «ДК «Космос»

Е.А.Жилина

Члены рабочей группы:

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Ленинской РО КОО ВОИ

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора МАУ «ДК «Космос»



И.А.Глинчиков

Ю.В.Кокорин

Henry

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для
жизнедеятельности инвалидов администрации муниципального образования «Город
Киров».

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 30 марта 2020 года

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос»
Кировская область, город Киров, улица Пугачёва, дом 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию	Есть	-	001-005	Остановка «Дворец культуры «Космос»: Отсутствует оборудованный для инвалидов остановочный комплекс. Отсутствует информация о путях движения к объекту для различных категорий инвалидов, отсутствует мнемосхема на остановке. Расписание общественного транспорта расположено на ненормативной высоте. Не выделено место для кресла-коляски на остановке. На остановочном комплексе отсутствует линия безопасности. Пути движения от остановок к	К, О, С, Г, У	Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров» 1. Оборудовать остановку элементами информации об объекте, п.4.1.1*** 2. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.4.1.7, 4.1.11 3. Оборудовать съезды с	Ремонт (текущий, капитальный)

					объекту: На путях движения имеются ямы и неровности, высокие бордюры. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке Путь движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию – 100 м.		тротуара на транспортный проезд в соответствии с нормативами, п.4.1.8 4. Оборудовать тактильную средства на расстоянии не менее, чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. нормативной ширины, п.4.1.10 5. Обеспечить наличие и нормативную высоту расписания общественного транспорта. 6. Выделить место для кресла-коляски на остановке. 7. На остановочном комплексе оборудовать линия безопасности, в том числе тактильную.	
1.2	Вход (входы) на территорию	Есть	43: 40: 00 04 14: 17	001-005, 040	Отсутствует информация об объекте для различных категорий инвалидов. Отсутствует мнемосхема на входах на территорию. Перед входом в здание, на территории имеется информационный щит с высотой информации 0,84-2,35 м.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия) <u>ГОСТ Р 51256</u> и <u>ГОСТ Р 52875</u>, п.4.1.3 2. Установить мнемосхему	Ремонт (текущий, капитальный)

							на входе на территорию п.7.1.8	
1.3	Путь (пути) движения на территории	Есть	43: 40: 00 04 14: 17	005-040	Отсутствует ограничительная разметка пешеходных путей, совмещённых с транспортными проездами на участке (на входе на территорию). Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет 0,00-0,16 м. Ширина пешеходных путей 1,65 м. и более. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке.	К, О, С, Г	1. При совмещённом транспортном проезде и пешеходной части обеспечить ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, п.4.1.4 2. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.4.1.7, 4.1.11 3. Обеспечить нормативную высоту бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05 м., п.4.1.9 4. Оборудовать тактильную средства на расстоянии не менее, чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. нормативной ширину, п.4.1.10	Ремонт (текущий, капитальный)
1.4	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Автостоянка и парковка	Есть	43: 40: 00 04 14: 17	005- 040	Отсутствуют специальные места для стоянки автомобилей инвалидов на существующей автостоянке, парковке. Знак автостоянки для инвалидов отсутствует. Разметка (знак) на парковочном месте отсутствует.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать специальные места для стоянки автомобилей инвалидов из расчёта 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест до 100 включительно 5%, но не менее одного места, п.4.2.1. 2. Обеспечить размещение места для личного автотранспорта инвалидов вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м., п.4.2.2. 3. Обеспечить разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. 4. Оборудовать автостоянку знаком, соответствующим	Ремонт (текущий, капитальный)

							ПДД, п.4.2.1 5. Обеспечить нанесение разметки (знака) на асфальт в месте парковки размером 6,0 x 3,6 м., п.4.2.1, 4.2.4	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	43: 40: 00 04 14: 17	001-040	Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения. Учреждение имеет гараж с отдельным входом.	К, О, С, У	1. На территории на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п., п.4.3.1. На участке объекта на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м. места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. (п.5.3.1 СП 59.13330.2016). 2. Оборудовать скамейки для инвалидов разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее	Ремонт (текущий, капитальный)

						одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья, п.4.3.2. 3. Обеспечить минимальный уровень освещенности в местах отдыха 20 лк. 4. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения, оборудовать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта, п.4.3.3.	
--	--	--	--	--	--	---	--

							5. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, п.4.1.3	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:000414:17	001- 040	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 30 марта 2020 года

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Здание Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос»
Кировская область, город Киров, улица Пугачёва, дом 18

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Ес ть	1 эт. 1 15	041 057	1 этаж Вход основной Одиночная ступень высотой 0,12 м. Поручни отсутствуют. Вход запасный (с пандусом) Количество ступеней – 3. Ширина лестницы – 7,53 м. (на площадку к входу) - 17,16 м. (на общую площадку) Высота подступенка – 0,06-0,14 м. Ширина проступи – 0,42 м. Поручни отсутствуют. Отсутствуют двусторонние поручни при ширине лестниц на входах в здание 4,0 м. и более. Лестница не имеет бортиков по краям	О, С.	1. Обеспечить лестницу ступенями в количестве от 3 до 12, демонтировать одиночную ступень, обеспечить ступени лестниц закрытыми подступенками п.4.1.12*** 2. Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром 0,04-0,06 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с учётом разделительных двусторонних поручней при	Ремонт (текущий, капитальн ый).

			21	069	ступеней. Вход запасный (№ 7-1, к входу в подвал, № 112) Количество ступеней – 3. Ширина лестницы – 9,63 м. (на площадку к входу) - 17,16 м. (на общую площадку) Высота подступенка – 0,06-0,14 м. Ширина проступи – 0,38-0,43 м. Поручни отсутствуют. Отсутствуют двусторонние поручни при ширине лестниц на входах в здание 4,0 м. и более. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней.		ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м., соответствующими требованиям к опорным конструкциям, п.4.1.14, 5.1.2*** (п.6.1.2 СП 59.13330.2016) 3. Привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12-0,15 м. и 0,35-0,40 м. соответственно, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, п.4.1.12, или кратно этим значениям (п.5.1.12 СП 59.13330.2016) 4. Оборудовать лестницы тактильными средствами информации: тактильными полосами шириной 0,30-0,50 м, расположенными на расстоянии 0,8 м. от края нижней и верхней ступени, оборудовать лестницу выделением краевых ступеней цветом, фактурой, п.4.1.12, на проступях краевых ступеней лестничных маршей		
			29	026	Вход технический в карман. Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей.				
			89	073-074	Вход запасный (к КРО МООО «Российские Студенческие Отряды») Количество ступеней – 3. Ширина лестницы – 1,20 м. Высота подступенка – 0,05-0,14 м. Ширина проступи – 0,33 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,88-0,93 м., поручни являются круглыми диаметром 0,04 м. Поручни с одной стороны. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. Лестница не имеет бортиков по краям				

			55	085	ступеней. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 0,93 м. Вход запасный (в буфет, справа) Одиночная ступень высотой 0,12 м. Поручни отсутствуют.		оборудовать одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м., расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п.5.1.12 СП 59.13330.2016) 5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.4.1.14-4.1.16, 5.2.9-5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.17, 5.2.21	
		59	089	Вход запасный (в холл у буфета, слева) Одиночная ступень высотой 0,06-0,11 м. Поручни отсутствуют.				
		70	093-094	Вход запасный (№ 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102) Количество ступеней – 2. Ширина лестницы – 1,09 м. Высота подступенка – 0,14-0,15 м. Ширина проступи – 0,28 м. Поручни отсутствуют. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Отсутствуют ограждения при перепаде высот.				
		85	097	Вход запасный (к комнате персонала, справа от основного входа) Количество ступеней – 3. Ширина лестницы – 3,00 м. Высота подступенка – 0,125-0,20 м. Ширина проступи – 0,28-0,37 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,86-1,12 м., поручни являются круглыми диаметром 0,035-0,04 м.				

					Поручни с двух сторон, расстояние между поручнями 2,65 м. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 1,05 м.			
		2 эт. 28	102- 106		2 этаж Вход запасный в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова Вход не закреплён за учреждением.			
		3 эт. 32	110- 113		3 этаж Вход запасный 1 марш Количество ступеней – 13. Ширина лестницы – 0,52 м. Высота подступенка – 0,245-0,35 м. Ширина проступи – 0,145-0,15 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,71-0,85 м., поручни являются не круглыми. Поручни с одной стороны. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Лестница с открытыми			

					подступенками. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 0,85 м. Имеется одиночная ступень перед лестницей высотой 0,125 м. 2 марш Количество ступеней – 14. Ширина лестницы – 0,52 м. Высота подступенка – 0,245-0,35 м. Ширина проступи – 0,145-0,15 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,71-0,85 м., поручни являются не круглыми. Поручни с одной стороны. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. Лестница не имеет бортиков по краям ступеней. Лестница с открытыми подступенками. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 0,85 м.			
2.2	Пандус (наружный)	Есть	1 эт, 15	058-062	1 этаж Вход запасный (с пандусом) Пандус состоит из 1 марша. Уклон пандуса 3,8 градусов (6,64%). Ширина марша пандуса – 1,44 м. Длина марша пандуса – 6,03 м. Высота подъема пандуса – 0,40 м. Поручни пандуса двойные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,07 м. и 0,68-0,70 м., поручни являются	К, О	1. Обеспечить уклон пандуса в соответствие с нормативными требованиями – не более 5% или 2,9 градусов, п.4.1.14 2. Обеспечить пандусы поручнями в соответствие с нормативными требованиями, п.4.1.14-	Ремонт (текущий, капитальный).

			1 эт. 21	058- 062	круглыми диаметром 0,05 м. Поручень с двух сторон, расстояние между поручнями 1,09-1,30 м. Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручень расположены не в одной вертикальной плоскости (не друг под другом). Бортики по краям пандуса отсутствуют. Размеры горизонтальной площадки вверху – 1,25 х 1,45 м. Размеры горизонтальной площадки внизу – более 1,08 х 1,36 м. Вход запасный ((№ 7-1, к входу в подвал, № 112) Пандус состоит из 1 марша. Уклон пандуса 3,8 градусов (6,64%). Ширина марша пандуса – 1,44 м. Длина марша пандуса – 6,03 м. Высота подъёма пандуса – 0,40 м. Поручни пандуса двойные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,07 м. и 0,68-0,70 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень с двух сторон, расстояние между поручнями 1,09-1,30 м. Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручень расположены не в одной вертикальной плоскости (не друг под другом).		4.1.15 3. При технической возможности обеспечить размеры горизонтальных площадок пандуса в соответствие с нормативными требованиями, п.4.1.15, 5.1.3	
--	--	--	----------------	-------------	---	--	---	--

					Бортики по краям пандуса отсутствуют. Размеры горизонтальной площадки вверху – 1,25 х 1,45 м. Размеры горизонтальной площадки внизу – более 1,08 х 1,36 м.			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	1 эт. 1	041-042	1 этаж Вход основной Размеры площадки 6,68-9,25 х 2,23 м., при открывании двери наружу – 3,26-7,28 х 1,27 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.	К, О, С	1. Обеспечить входные площадки навесами, водоотводами, подогревом, п.5.1.3 2. Установить дренажные решётки, при этом просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м. шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м., п.4.1.17	Ремонт (текущий, капитальный).
			15	056-059	Вход запасный (с пандусом) Размеры общей площадки 17,16 х 4,20 м. Размеры площадки (перед дверью) 7,53 х 1,84 м., при открывании двери наружу – 5,09-6,11 х 0,99 м. Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.			
			21	069-070	Вход запасный (№ 7-1, к входу в подвал, № 112) Размеры общей площадки 17,16 х 4,20 м. Размеры площадки (перед дверью) 4,20 х 9,63 м., при открывании двери наружу – 3,98 х 9,00 м. Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.			
			29	026	Вход технический в карман.			

			89	073-075	Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей. Вход запасный (к КРО МООО «Российские Студенческие Отряды») Размеры площадки 1,46 х 1,20 м., при открывании двери наружу – 1,12 х 0,24 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.			
			55	077-078	Вход запасный (№ 5, на лестницу рядом с буфетом) Размеры площадки 1,26 х 0,88 м., при открывании двери наружу – 0,99 х 0,00 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.			
			59	085-086	Вход запасный (в буфет, справа) Размеры площадки 2,60 х 1,22 м., при открывании двери наружу – 2,20 х 0,45 м. Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.			
			59	089-090	Вход запасный (в холл у буфета, слева) Размеры площадки 2,58 х 1,20 м., при открывании двери наружу – 2,22 х 0,43 м. Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.			

			70	093-095	Вход запасный (№ 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102) Размеры площадки 1,40 х 1,18 м., при открывании двери наружу – 1,04 х 0,25 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.			
			85	097-098	Вход запасный (к комнате персонала, справа от основного входа) Размеры площадки 3,00 х 1,07 м., при открывании двери наружу – 2,02 х 0,40 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.			
			2 эт. 28	102, 106	2 этаж Вход запасный в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова Вход не закреплён за учреждением.			
			3 эт. 32	110, 113, 116, 117	3 этаж Вход запасный Размеры площадки 1,62 х 0,71 м., при открывании двери наружу – 1,12 х 0,00 м. Площадка не имеет навеса, водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка			
2.4	Дверь	Ес	1		1 этаж	К, О, С	1. Заменить входные двери	Ремонт

	(входная)	ть	эт. 1	041-055	Вход основной Вход имеет три линии дверей по 3 двери в каждой. Первая линия Ширина входной двери слева (одной рабочей створки) - 0,94 м., входной двери по центру – 0,94 м., входной двери справа – 0,94 м. Высота порога двери слева – 0,045-0,07 м., порога двери по центру – 0,05-0,075 м., порога двери справа – 0,045-0,06 м. Ручки всех дверей – обычные. Высота смотровых панелей на двери слева – 0,99-2,25 м., ширина – 0,78 м. Высота смотровых панелей на двери по центру – 0,97-2,24 м., ширина – 0,78 м. Высота смотровых панелей на двери справа – 0,97-2,24 м., ширина – 0,78 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики имеются на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд. Вторая линия		с учётом нормативной ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.1.4-5.1.6 2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.), демонтировать одиночные ступени п.5.1.4-5.1.6, п.4.1.12. 3. Оборудовать все двери смотровыми панелями, нижняя часть которых в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола, п.5.1.4, верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м., при этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. (п.6.1.5 СП 59.13330.2016). 4. Обеспечить нанесение контрастной маркировки на прозрачные панели дверей, обеспечить окраску наличников (дверной коробки) и ручек дверей в отличные от дверей цвета,	(текущий, капитальный).
--	-----------	----	----------	---------	--	--	---	-------------------------

				Ширина входной двери слева (одной рабочей створки) - 0.94 м., входной двери по центру – 0,94 м., входной двери справа – 0,88 м. Высота порога двери слева – 0,04-0,045 м., порога двери по центру – 0,04-0,045 м., порога двери справа – 0,04-0,05 м. Ручки всех дверей – обычные. Высота смотровых панелей на двери слева – 0,97-2,24 м., ширина – 0,78 м. Высота смотровых панелей на двери по центру – 0,98-2,24 м., ширина – 0,78 м. Высота смотровых панелей на двери справа – 0,98-2,25 м., ширина – 0,78 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики имеются на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд. Третья линия Ширина входной двери слева (одной рабочей створки) - 0.80 м., входной двери по центру – 0,80 м., входной двери справа – 0,76 м.	п.5.1.4-5.1.6, на прозрачных полотнах дверей оборудовать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6 СП 59.13330.2016) 5. Обеспечить входные двери символом, указывающим на их доступность (недоступность). для инвалидов, п.5.1.4-5.1.6 6. Обеспечить все входные двери доводчиками с механизмом задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд, п.5.1.4-5.1.6	
--	--	--	--	--	--	--

			15	063-068	Высота порога двери слева – 0,025-0,03 м., порога двери по центру – 0,025 м., порога двери справа – 0,025 м. Ручки всех дверей – обычные. Высота смотровых панелей на двери слева – 0,95-2,25 м., ширина – 0,63 м. Высота смотровых панелей на двери по центру – 0,96-2,27 м., ширина – 0,63 м. Высота смотровых панелей на двери справа – 0,95-2,25 м., ширина – 0,63 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики имеются только на входных дверях слева и справа без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд. Вход запасный (с пандусом) Вход имеет две линии дверей по 2 двери в каждой. Первая линия Ширина входной двери слева (одной рабочей створки) - 0.85 м., входной двери справа – 0,85 м. Высота порога двери слева – 0,03-0,04 м., порога двери справа – 0,035 м. Ручки всех дверей – обычные.			
--	--	--	----	---------	--	--	--	--

				Высота смотровых панелей на двери слева – 0,10-1,95 м., ширина – 0,71 м. Высота смотровых панелей на двери справа – 0,105-1,95 м., ширина – 0,71 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики отсутствуют на входных дверях. Вторая линия Ширина входной двери слева (одной рабочей створки) - 0.90 м., входной двери справа – 0,88 м. Высота порога двери слева – 0,02-0,06 м., порога двери справа – 0,02-0,065 м., скат с уклоном 6-7 градусов (10,51-12,28%). Ручки всех дверей – обычные. Высота смотровых панелей на двери слева – 0,15-1,98 м., ширина – 0,70 м. Высота смотровых панелей на двери справа – 0,155-1,98 м., ширина – 0,70 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного			
--	--	--	--	---	--	--	--

			21	070-072	полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики отсутствуют на входных дверях. Вход запасный (№ 7-1, к входу в подвал, № 112) Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.84 м. Высота порога двери – 0,05-0,12 м. Ручка двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик отсутствует на входных дверях. Имеется одиночная ступень высотой 0,185 м.			
			29	026	Вход технический в карман. Вход не используется для входа / выхода, в том числе эвакуации людей.			
			89	073-076	Вход запасный (к КРО МООО «Российские Студенческие Отряды») Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.90 м., второй входной двери – 0,85 м. Высота порога первой двери – 0,11 м., порога второй двери – без порога. Двери являются сдвоенными.			

			55	077-084	Ручка первой двери – нажимная, второй двери – нажимная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик имеется только на первой входной двери без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд. Имеется одиночная ступень между входными дверями высотой 0,11 м. Вход запасный (№ 5, на лестницу рядом с буфетом) Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) - 0.80 м., второй входной двери – 1,06 м. Высота порога первой двери – 0,055 м., порога второй двери – 0,035-0,07 м., Ручка первой двери – нажимная, второй двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики отсутствуют на входных			
--	--	--	----	---------	--	--	--	--

			59	085-088	дверях. Вход запасный (в буфет, справа) Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.84 м. Высота порога двери – 0,05-0,15 м. Ручка двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик отсутствует на входных дверях. Имеется одиночная ступень высотой 0,155 м.			
			59	089-092	Вход запасный (в холл у буфета, слева) Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.78 м. Высота порога двери – 0,05-0,185 м. Ручка двери – обычная. Высота смотровых панелей на двери слева – 0,83-2,26 м., ширина – 0,68 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик имеется на входных дверях			

			70	093-096	без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд. Имеется одиночная ступень высотой 0,155 м. Вход запасный (№ 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102) Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.90 м. Высота порога двери – 0,05-0,06 м., скат с уклоном 12 градусов (21,26%) Ручка двери – нажимная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики отсутствуют на входных дверях.			
			85	097-101	Вход запасный (к комнате персонала, справа от основного входа) Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.80 м. Высота порога двери – 0,02-0,07 м., скат с уклоном 5 градусов (8,75%), имеется труба высотой 0,10 м. Ручка двери – нажимная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях.			

			2 эт. 28	102, 107- 109	Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик имеется на входной двери без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд. 2 этаж Вход запасный в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова Вход не закреплён за учреждением. 3 этаж Вход запасный Ширина входной двери (одной рабочей створки) - 0.80 м. Высота порога двери – 0,06-0,13 м. Ручка входной двери – обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики отсутствуют на входных дверях.			
2.5	Тамбур	Ес ть	1 эт.	043-	1 этаж Вход основной	К, О, С	1. Привести размеры тамбура к нормативным	Ремонт (текущий,

			1	053	Глубина первого тамбура – 2,00 м., ширина первого тамбура – 5,57 м. Свободное пространство между дверями основного входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 1,09 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют. Глубина второго тамбура – 1,85 м., ширина второго тамбура – 5,95 м. Свободное пространство между дверями основного входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 1,09 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.		значениям - глубина при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м., при глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м. п.5.1.7, глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. (п.6.1.8 СП 59.13330.2016)	капитальн ый).
			15	064-068	Вход запасный (с пандусом) Глубина тамбура – 2,47 м., ширина тамбура – 5,55-6,25 м. Свободное пространство между дверями входа (при последовательном расположении дверей, полном открывании) – 1,55 м. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.		2. Оборудовать тамбуры дренажными и водосборными решётками на одном уровне с поверхностью покрытия пола, при этом ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м., п.5.1.7., в тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток	
			55	079-084	Вход запасный (№ 5, на лестницу рядом с буфетом) Глубина тамбура – 1,55-2,14 м., ширина тамбура – 0,99-1,27 м. Двери расположены не последовательно. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.			

							предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустройстваются, при этом они должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м. (п.6.1.8 СП 59.13330.2016)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85, 2 эт. 28 3 эт. 32	041-117	Отсутствует полностью доступный вход для МГН.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать входы кнопкой вызова персонала с системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным на высоте от 0,85 до 1,1 м., при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.5.5.7 2. На входных группах оборудовать освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения, п. 8.3.3. 3. Обеспечить ширину турникетов в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках (п.6.1.9 СП 59.13330.2016).	Ремонт (текущий, капитальный).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85, 2 эт. 28 3 эт. 32	041- 117	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), наличие одиночной ступени, отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие (несоответствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, несоответствие пандусов нормативным требованиям, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 30 марта 2020 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос»
Кировская область, город Киров, улица Пугачёва, дом 18

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Ес ть	1 эт. 3, 5, 12, 15, 20, 26, 25, 15, 61, 59, 53, 52, 34, 51,	118- 168, 292	1 этаж Ширина путей движения – 1,40 м. (в коридоре у кабинета № 109), 0,95 м. (в коридоре в кабинете № 113), 1,30 м. (в коридоре у кабинета № 120), 1,18 м. (в коридоре в помещении КРО МООО «Российские Студенческие Отряды»), 1,19 м. (в коридоре в кабинете № 102) 1,55-11,79 м. При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м. за исключением коридора у кабинета № 109, коридора в кабинете № 113, коридора у кабинета № 120, коридора	К, О, С	1. При технической возможности увеличить пространство для маневрирования на кресле-коляске в узких коридорах, п.5.2.1*** 2. Оборудовать участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или	Ремонт (текущий, капитальн ый).

		89, 78, 73, 84	в помещении КРО МООО «Российские Студенческие Отряды», коридора в кабинете № 102. В пределах прямой видимости на протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске. Высота потолка – 2,34-3,50 м. Пространство для маневрирования перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов за исключением коридора у кабинета №№ 109, 120, коридора в кабинете № 113, коридора в помещении КРО МООО «Российские Студенческие Отряды», коридора в кабинете № 102. Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности. Имеется 5 мест отдыха. Имеются выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.: - щиты у кабинета касса - высота 1,18-1,74 м., выступает на 0,11-0,125 м. - огнетушитель у запасного входа к комнате персонала, справа от основного входа – высота 0,84 м., выступает на 0,16-0,19 м.	обеспечить контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, п.5.2.3 3. Привести высоту от уровня пола до нижнего края выступающих элементов (которые выступают более чем на 0,1 м. за плоскость стен) к нормативной величине (не менее 2,1 м.) либо установить ограждающие бортики под ними высотой не менее 0,05 м., п.5.2.7 4. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной) окраску всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, п.5.2.4	
--	--	-------------------------	---	--	--

			2 эт. 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47	169- 197	2 этаж Ширина путей движения – 1,52-13,30 м. Имеются ограждения (в фойе у окон) при перепаде высот высотой 1,48 м. При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м. В пределах прямой видимости на протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске. Высота потолка – 2,84-3,26 м. Пространство для маневрирования перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов, Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности. Имеется 5 мест отдыха. Имеются выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.: - огнетушитель у кабинета № 205 - высота 1,04 м., выступает на 0,155 м. - огнетушитель у двери в зрительный зал (справа) - высота 1,02 м., выступает на 0,155 м.			
--	--	--	---	-------------	---	--	--	--

			33, 25, 29		- огнетушитель у лестницы рядом с кабинетами администрации - высота 1,05 м., выступает на 0,16 м. - щит у зала в кабинете № 201 (справа) - высота 1,20 м., выступает на 0,25 м. Пути движения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова не закреплены за учреждением.			
			3 эт. 43, 11, 8, 24а , 24, 36, 23	198- 227	3 этаж Ширина путей движения – 1,15 м. (коридор в кабинете № 305, студии звукозаписи), 1,10-1,47 (коридор в кабинете № 310), 2,07-2,51 м. Имеются ограждения (в фойе, на балконе) при перепаде высот высотой 0,90 м. При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м. за исключением коридора в кабинете № 310. В пределах прямой видимости на протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске. Высота потолка – 3,03-4,00 м. Пространство для маневрирования перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов, за исключением коридора в кабинете			

					№ 310. Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности. Имеется 2 места отдыха. Имеются выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.: - огнетушитель в коридоре с кабинетами костюмерными - высота 1,05 м., выступает на 0,16 м. - щит у кабинета № 303 - высота 1,00 м., выступает на 0,15 м.			
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	1 эт. 3	124	Левое крыло Лестница в центральном холле (слева) Ширина лестницы – 5,13-6,25 м. Высота подступенка – 0,16 м. Ширина проступи – 0,33-0,37 м. Количество ступеней – 3. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,92-1,07 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней	О, С	1. При технической возможности оборудовать лестницы поручнями с двух сторон с учётом нормативных требований, в том числе по форме (должны быть круглыми), диаметру (0,04 – 0,06 м.), выступающим частям, выходящим в горизонт (далее марша на 0,3 м.), расстоянию до стены (0,045-0,06 м.), рельефным обозначениям этажей, а также предупредительным полосам об окончании	-

			1 эт. 5 2 эт. 1	228- 231	его части На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 1,20 м. Лестница (из холла 1 этажа в холл 2 этажа) 1 марш Ширина лестницы – 2,49 м. Высота подступенка – 0,145-0,18 м. Ширина проступи – 0,35 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 1,11-1,29 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница с открытыми		перил, п.5.2.10, 5.2.15-5.2.16 2. При технической возможности привести ширину лестницы, высоту подступенка, ширину проступи к нормативным значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, п. 4.1.12, 5.2.10, оборудовать проступи ступеней шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), подступенки ступеней высотой 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). (п.6.2.8 СП 59.13330.2016) 3. Оборудовать боковые края ступеней лестниц бортиком высотой не менее 0,02 м., п.5.2.9 4. Обеспечить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, п.5.2.12, оборудовать на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос,	
--	--	--	--------------------------------	-------------	--	--	---	--

			20	134-135	подступенками. Отсутствует ограждение под первым маршем лестницы. 2 марш Ширина лестницы – 2,49 м. Высота подступенка – 0,135-0,16 м. Ширина проступи – 0,35 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 1,11-1,21 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница с открытыми подступенками. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 1,20-1,21 м. Лестница (у кабинета № 110) Ширина лестницы – 1,54 м. Высота подступенка – 0,085-0,155 м. Ширина проступи – 0,25-0,32 м. Количество ступеней – 4. Поручни с одной стороны, одинарные		контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. (п.6.2.8 СП 59.13330.2016) 5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.4.1.14-4.1.16, 5.2.9-5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.17, 5.2.21	
--	--	--	----	---------	--	--	--	--

			26	136, 138	по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,99-1,03 м., поручни являются круглыми диаметром 0,055 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Лестница (у кабинета № 111) Ширина лестницы – 1,56-2,70 м. Высота подступенка – 0,125-0,15 м. Ширина проступи – 0,30-0,31 м. Количество ступеней – 4. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,99-1,06 м., поручни являются круглыми диаметром 0,055 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.			
--	--	--	----	-------------	--	--	--	--

			1 эт. 5 2 эт. 16 3 эт. 37	232- 239	Лестница (к запасному выходу № 7-1, к входу в подвал, № 112) 1 марш Ширина лестницы – 1,37 м. Высота подступенка – 0,025-0,165 м. Ширина проступи – 0,32-0,33 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,93-0,98 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 2 марш Ширина лестницы – 1,37 м. Высота подступенка – 0,12-0,155 м. Ширина проступи – 0,33-0,34 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,86-0,92 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы.			
--	--	--	---	-------------	---	--	--	--

				Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 3 марш Ширина лестницы – 1,36 м. Высота подступенка – 0,04-0,155 м. Ширина проступи – 0,32-0,33 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,94-0,90 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 4 марш Ширина лестницы – 1,35 м. Высота подступенка – 0,13-0,15 м.			
--	--	--	--	---	--	--	--

			1 эт. 3	139	Ширина проступи – 0,33-0,37 м. Количество ступеней – 11. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,85-0,90 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 0,90 м. Правое крыло Лестница в центральном холле (справа) Ширина лестницы – 5,03-5,70 м. Высота подступенка – 0,18-0,19 м. Ширина проступи – 0,31-0,32 м. Количество ступеней – 3. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,93-1,03 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части			
--	--	--	---------------	-----	--	--	--	--

			1 эт. 65 2 эт. 45 3 эт. 14	250- 260	поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница (рядом с кабинетами администрации) 1 марш Ширина лестницы – 1,53 м. Высота подступенка – 0,02-0,165 м. Ширина проступи – 0,35 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,15-1,24 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница с открытыми			
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

					подступенками. Отсутствует ограждение под первым маршем лестницы. 2 марш Ширина лестницы – 1,49 м. Высота подступенка – 0,145-0,16 м. Ширина проступи – 0,30-0,35 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,12-1,20 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница с открытыми подступенками. 3 марш Ширина лестницы – 1,48 м. Высота подступенка – 0,165-0,17 м. Ширина проступи – 0,35 м. Количество ступеней – 10. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,12-1,26 м., поручни являются			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница с открытыми подступенками. 4 марш Ширина лестницы – 1,52 м. Высота подступенка – 0,135-0,155 м. Ширина проступи – 0,32-0,35 м. Количество ступеней – 13. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,17-1,24 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.			
--	--	--	--	---	--	--	--

			1 эт. 54 2 эт. 36 3 эт. 31	240- 249	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Лестница с открытыми подступенками. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 1,18 м. Лестница (к запасному выходу № 5, рядом с буфетом) 1 марш Ширина лестницы – 1,54 м. Высота подступенка – 0,09-0,13 м. Ширина проступи – 0,32-0,34 м. Количество ступеней – 5. Поручни с двух сторон стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) внутреннего поручня 1,20-1,23 м., наружного поручня 1,02 м., поручни являются круглыми диаметром 0,055 м. – наружный. 0,05 м - внутренний. Поручень (внутренний) является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 2 марш			
--	--	--	--	-------------	---	--	--	--

				Ширина лестницы – 1,57 м. Высота подступенка – 0,03-0,16 м. Ширина проступи – 0,32-0,35 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,16-1,25 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 3 марш Ширина лестницы – 1,52 м. Высота подступенка – 0,085-0,135 м. Ширина проступи – 0,33-0,34 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,14-1,23 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м.			
--	--	--	--	---	--	--	--

				На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 4 марш Ширина лестницы – 1,53 м. Высота подступенка – 0,08-0,16 м. Ширина проступи – 0,33-0,34 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 1,18-1,25 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 5 марш Ширина лестницы – 1,56 м. Высота подступенка – 0,10-0,18 м. Ширина проступи – 0,33 м. Количество ступеней – 13. Поручни с одной стороны, одинарные			
--	--	--	--	---	--	--	--

				по высоте, высота (по верхнему краю) 1,20-1,25 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручень является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Имеются ограждения при перепаде высот высотой 1,20 м.			
		1 эт. 34	152	Лестница на сцену (у кабинета № 120) Ширина лестницы – 1,31 м. Высота подступенка – 0,185-0,19 м. Ширина проступи – 0,32 м. Количество ступеней – 2. Поручни отсутствуют.			
		1 эт. 70 2 эт. 49 3 эт. 19	261- 274	Лестница (к запасному выходу № 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102) 1 марш Ширина лестницы – 1,39 м. Высота подступенка – 0,04-0,16 м. Ширина проступи – 0,33-0,34 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю)			

					поручня 0,93-1,04 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Отсутствует ограждение под первым маршем лестницы 2 марш Ширина лестницы – 1,35 м. Высота подступенка – 0,115-0,165 м. Ширина проступи – 0,32-0,34 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,85-0,90 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 3 марш Ширина лестницы – 1,36 м. Высота подступенка – 0,085-0,175 м. Ширина проступи – 0,33-0,35 м. Количество ступеней – 12. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,85-1,04 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 4 марш Ширина лестницы – 1,34 м. Высота подступенка – 0,07-0,155 м. Ширина проступи – 0,33-0,37 м. Количество ступеней – 13. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,88-0,98 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на			
--	--	--	--	--	--	--	--

				марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня не выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. 5 марш Ширина лестницы – 1,36 м. Высота подступенка – 0,145-0,15 м. Ширина проступи – 0,32 м. Количество ступеней – 4. Поручни с одной стороны, одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) поручня 0,93-0,96 м., поручни являются не круглыми. Поручень не является непрерывным на марше лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня выступают длиннее марша лестницы на 0,3 м. только в верхней его части. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м. Имеются ограждения при перепаде			
--	--	--	--	--	--	--	--

					высот высотой 0,96 м.			
3.3	Пандус (внутри здания)	Не т	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Не т	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Ес ть	1 эт. 3, 5, 12, 15, 20, 26, 25, 15, 61, 59, 53, 52, 34, 51, 89, 78, 73, 84, 21, 65, 54, 70	118- 138	1 этаж Левое крыло Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа. № 1 (с лестницы в центральном холле) – проём шириной 5,08 м., порог – без порога. № 2 (в коридоре с туалетами) – проём шириной 2,03 м., порог – без порога. № 3 (в коридор с кабинетом № 108) – дверь шириной 0,93 м., порог – 0,03 м., ручка обычная. № 4 (в коридор с кабинетом № 110) – проём шириной 1,08 м., порог – без порога. № 5 (в коридор с кабинетом № 111) – дверь шириной 0,85 м., порог – без порога. № 6 (на лестницу к запасному выходу № 7-1, к входу в подвал, № 112) – дверь шириной 0,66 м., порог - 0,02 м., ручка обычная. № 7 (в коридор кабинета № 113) – дверь 0,84 м., порог - без порога, ручка обычная.	К, О, С	1. Расширить двери и дверные проёмы на всех путях движения до нормативных значений, п.5.2.4, 5.2.25 2. Демонтировать пороги, в случае необходимости заменить на более низкие высотой до 0,014 м., п.5.2.4 3. Обеспечить двери на путях движения окраской, контрастной со стенами, п.5.2.4	Ремонт (текущий, капитальн ый).

				139-168	Правое крыло Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа. № 8 (в тамбуре к кассе) – проём шириной 1,48 м., порог – без порога.. № 9 (с лестницы в центральном холле) – проём шириной 5,06 м., порог – без порога.. № 10 – проём шириной 2,55 м., порог – без порога. № 10 (в коридор с кабинетом № 117) – дверь шириной 0,69 м., порог – 0,05 м., ручка обычная. № 11 (в холл с буфетом) – проём шириной 1,38 м., порог – без порога. № 12 (в коридор к лестнице к запасному выходу № 5, рядом с буфетом) – дверь шириной 0,66 м., порог – 0,045 м., ручка обычная. № 13 (в коридор с кабинетом № 121) проём шириной 1,91 м., порог – без порога. № 14 (в коридор с кабинетом № 120) – проём шириной 0,97 м., порог – без порога. № 15 (коридор с кабинетом малый балетный зал) – дверь шириной 0,67 м., порог – без порога, ручка обычная. № 16 (на лестницу к запасному выходу № 5, рядом с буфетом) - дверь шириной 0,80 м., порог – 0,02 м., ручка обычная. № 17 (на лестницу рядом с кабинетами			
--	--	--	--	---------	---	--	--	--

				администрации) - дверь шириной 0,81 м., порог – 0,02 м., ручка обычная. № 18 (в коридор с кабинетами администрации) – дверь шириной 0,80 м., порог – 0,02 м., ручка обычная. № 19 (в коридор с кабинетом приёмная, директор, №№ 104, 105) – проём шириной 1,38 м., порог – без порога. № 20 (в коридор с кабинетами № 102, 103, к запасному входу к комнате персонала, справа от основного входа) – дверь шириной 0,66 м., порог – без порога, ручка обычная. № 21 (в коридор в кабинете № 102) – дверь шириной 0,97 м., порог – 0,05 м., ручка нажимная. № 22 (на лестницу к запасному выходу № 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102) – дверь шириной 0,87 м., порог 0,06 м., ручка обычная № 23 (в коридор к запасному входу к комнате персонала, справа от основного входа) – дверь шириной 0,87 м., порог – 0,06 м., ручка нажимная. 2 этаж Левое крыло Нумерация дверей и дверных проёмов на пути движения слева направо от центрального входа. № 1 (в коридор со складами (неиспользуемыми туалетами), кабинетом № 205) – проём шириной			
		2 эт. 2, 9, 12, 15, 44, 43,	169- 179				

			37, 47, 33, 25, 29 1, 16, 45, 36, 49	180- 197	2,10 м., порог – без порога. № 2 (в коридор со складами (неиспользуемыми туалетами), кабинетом № 205) – проём шириной 2,47 м., порог – без порога. № 3 (в коридор с кабинетом внутри кабинета № 205) – проём шириной 1,09 м., порог – без порога. № 4 (на лестницу к запасному выходу № 7-1, к входу в подвал, № 112) – дверь шириной 0,68 м., порог – 0,3 м., ручка обычная. Правое крыло Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа. № 5 (в фойе из коридора с кабинетами №№ 201, 202, 203, 204) – дверь шириной 0,82 м., порог - 0,02 м., ручка обычная. № 6 (в коридор кабинета № 208 со стороны лестницы рядом с кабинетами администрации) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,03 м., ручка обычная. № 7 (в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова) – дверь. Дверь не закреплена за учреждением. № 8 (на лестницу к запасному выходу № 5, рядом с буфетом) – дверь шириной 0,77 м., порог – 0,02 м., ручка обычная.			
--	--	--	---	-------------	---	--	--	--

			3 эт. 43, 11, 8, 24а , 24, 36, 23, 37, 14, 31, 19	198- 213 214- 227	№ 9 (на лестницу рядом с кабинетами администрации) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,02 м., ручка обычная. № 10 (в коридор в кабинете № 201) – дверь шириной 0,66 м. порог – 0,06 м., ручка обычная. № 11 (на лестницу к запасному выходу № 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102) – дверь шириной 0,84 м., порог 0,05 м., ручка обычная. 3 этаж Левое крыло Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа. № 1 (в коридор кабинета № 305, студии звукозаписи) – дверь шириной 0,92 м., порог – 0,02-0,06 м., ручка нажимная. № 2 (в коридор кабинета № 310) – дверь шириной 0,85 м., порог – 0,03 м., ручка нажимная. Правое крыло Нумерация дверей и дверных проемов на пути движения слева направо от центрального входа. № 3 (на балконе) – проём шириной 2,00 м., порог – без порога. № 4 (на балконе) – проём шириной 0,99 м., порог – без порога. № 5 (в коридор с кабинетом № 308, учительской) – дверь шириной 0,65 м., порог – 0,04 м., ручка обычная. № 6 (на лестницу к запасному выходу			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					№ 5, рядом с буфетом) – дверь шириной 0,87 м., порог – 0,05 м., ручка обычная. № 7 (на лестницу рядом с кабинетами администрации) – дверь шириной 0,78 м., порог – 0,025 м., ручка обычная. № 8 (в коридор с кабинетами костюмерные) – дверь шириной 0,68 м., порог – 0,04 м., ручка обычная.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	1 эт. 3, 5, 12, 15, 20, 26, 25, 15, 61, 59, 53, 52, 34, 51, 89, 78, 73, 84, 21, 65, 54, 70 2	118-274	Отсутствуют зоны безопасности, в том числе нет обозначений зон безопасности знаком Е21.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать безопасные зоны в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по или на площадках лестничных клеток (п.6.2.25 СП 59.13330.2016). 2. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц оборудовать контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы (п.6.2.29, 6.2.8 СП	Ремонт (текущий, капитальный).

			эт. 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29, 1, 16, 45, 36, 49 3 эт. 43, 11, 8, 24а , 24, 36, 23, 37, 14, 31, 19				59.13330.2016) 3. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или наклеить на них световые ленты, п.5.2.31.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 3,	118-274	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов (отсутствует мнемосхема).	К, О, С, Г, У	1. На стенах путей эвакуации оборудовать тактильные знаки	Ремонт (текущий, капитальн

		5, 12, 15, 20, 26, 25, 15, 61, 59, 53, 52, 34, 51, 89, 78, 73, 84, 21, 65, 54, 70 2 эт. 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29,	1 этаж Высота выключателей – 1,49-1,70 Высота розеток – 0,90-1,66 м. 2 этаж Высота выключателей – 1,61-1,73 м. Высота розеток – 1,01-1,04 м. 3 этаж Высота выключателей – 1,58-1,69 м.		контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026; 2. Изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля, с использованием русского алфавита (плоско-выпуклого шрифта), п.7.1.8., оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016)	ый).
--	--	--	--	--	---	------

			1, 16, 45, 36, 49 3 эт. 43, 11, 8, 24a , 24, 36, 23, 37, 14, 31, 19					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 3, 5, 12, 15, 20, 26, 25, 15, 61, 59, 53, 52, 34, 51, 89, 78, 73, 84, 21, 65, 54, 70 2 эт. 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29, 1, 16, 45, 36, 49 3 эт. 43, 11, 8, 24а, 24, 36, 23, 37, 14, 31,	118- 274	Ремонт (текущий, капитальный).

		19		
--	--	----	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 30 марта 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос»
Кировская область, город Киров, улица Пугачёва, дом 18

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	1 эт. 13	275-280	Нумерация кабинетов слева направо от центрального входа. 1 этаж Кабинет № 108, общественная приёмная Ширина двери в чистоте – 0,82 м. Высота порога двери – 0,05 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены не со стороны дверной ручки на	К, О, С, Г	1. Расширить дверные проёмы с учётом необходимой ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.2.4, 5.2.25*** 2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.) комнатах, кабинетах, 5.2.4 3. Обеспечить расположение указателей всех кабинетов (помещений) на высоте от 1,3 до 1,4 м. рядом с дверью	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

			14	высоте 1,58 м., на дверях по центру на высоте 1,88 м. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,05 м., розетки – 0,30 м. <i>Кабинет (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,15 м., розетки – 0,28 м.		со стороны ручки с обязательным дублированием рельефными знаками, п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016)	
			17	281-283 Кабинет № 109 Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,65 м., розетки – 0,89 м.		4. Обеспечить все двери П-образными, ручками нажимного действия или специальными эргономичными ручками для инвалидов, при этом они должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. п.5.1.4-5.1.6, п.5.4.3	
			18	284-286 Кабинет № 110 Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – 0,04 м.		5. Обеспечить расположение	

			19	287-289	Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,80 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м., розетки – 0,77 м. Кабинет № 111 Ширина двери в чистоте – 0,98 м. Высота порога двери – 0,05 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м., розетки – 0,77 м.		выключателей и розеток во всех кабинетах и помещениях, где обслуживаются инвалиды, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,30 м., п.5.4.2, п.7.1.9, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,40 м. (п.6.4.2 СП 59.13330.2016) 6. На входных дверях в специальных помещениях (подсобных, складах, помещениях для персонала и т.п., не предназначенных для посетителей) оборудовать дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, ощущаемыми тактильно, п.5.4.4	
			21	290	Кабинет № 112, подвал Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.		7. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной информацией (в том числе символической) для инвалидов с умственными	
			25	291-293	Кабинет № 113 Ширина двери в чистоте – 0,84 м. Высота порога двери – без порога.			

			22	Отсутствует возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,67 м. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,64 м. <i>Кабинет склад (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.		нарушениями. 8. Учесть, что приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	
		28	294-296	Кабинет № 115 Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,02 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,82 м. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,64 м., розетки – 0,99-1,92 м.		9. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12	
		29	297	Кабинет карман Указатели, в том числе номер и		10. При технической возможности оборудовать лестницы поручнями с двух сторон с учётом нормативных требований, в том числе по форме (должны быть круглыми), диаметру (0,04 – 0,06 м.),	

			57	298	наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения. Кабинет № 116, осветительная будка, шахта Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.		выступающим частям, выходящим в горизонт (далее марша на 0,3 м.), расстоянию до стены (0,045-0,06 м.), рельефным обозначениям этажей, а также предупредительным полосам об окончании перил, п.5.2.10, 5.2.15-5.2.16 11. При технической возможности привести ширину лестницы, высоту подступенка, ширину проступи к нормативным значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, п. 4.1.12, 5.2.10, оборудовать проступи ступеней шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), подступенки ступеней высотой 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). (п.6.2.8 СП 59.13330.2016) 12. Оборудовать боковые края ступеней лестниц бортиком высотой не менее 0,02 м., п.5.2.9 13. Обеспечить различный
		4	299-307	Гардероб Ширина двери слева в чистоте – 0,85 м., двери справа в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери слева – 0,02 м., порога двери справа – 0,02 м. Имеется одиночная ступень высотой 0,025 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка двери слева – обычная, двери справа - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,72 м., розетки – 0,51-1,04 м. Крючки расположены на высоте 1,18-1,93 м.			
		4а		<i>Кабинет (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,85 м.			

			60	308-312	Высота порога двери – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,46 м. Кабинет № 117 Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,035 м. При входе имеется три ступени с высотой подступенка 0,17-0,205 м., шириной проступи 0,22-0,24 м. Ширина лестницы - 1,00 Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,95 м. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,10 м., розетки – 1,60 м.		по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, п.5.2.12, оборудовать на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. (п.6.2.8 СП 59.13330.2016) 14. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.4.1.14-4.1.16, 5.2.9-5.2.10, 5.2.13-5.2.16, 5.2.17, 5.2.21 15. Оборудовать в кабинетах доступные для МГН раковины (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.5.3.3, 5.3.9 16. Оборудовать рычажный смеситель, термостат (предпочтительней оборудовать сенсорный	
			58	313	Кабинет № 118, осветительная будка, шахта			

					Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения. Кабинет № 120 Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – без порога Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 2,04 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,77 м., розетки – 0,90 м. Кабинет № 121 Ширина двери в чистоте – 0,81 м. Высота порога двери – 0,055 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,42 м., розетки – 1,02 м. <i>Кабинет (внутри)</i>		кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9	
			32	314-316				
			36	317-322				
			35					

					Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,035 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,46 м. Кабинеты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова города Кирова 155 Кабинет малый балетный зал Кабинет не закреплён за учреждением. <i>Кабинеты внутри</i> Кабинеты не закреплены за учреждением. Кабинеты КРО МООО «Российские Студенческие Отряды» 43 323-330 Кабинет слева от входа Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

			41	наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,49 м., розетки – 0,90 м. <i>Кабинет прямо (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,51 м., розетки – 0,88-0,91 м. <i>Кабинет справа (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,50 м., розетки – 0,20 м. <i>Кабинет справа, комната персонала (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – без порога.			
			42				
			44				

					Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,49 м. Кабинет кухня буфета Ширина двери в чистоте – 0,48 м. Высота порога двери – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – без ручки. Выключатели расположены на высоте – 0,86 м., розетки – 0,94 м. Кабинет уборщицы Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения. Кабинет склад Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет			
		56	331-333					
		62, 63, 64	334					
		66, 77	335					

			68	336-342	специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения. Кабинет № 101, приёмная Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,025 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,83-2,03 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,64 м., розетки – 0,94 м.			
			67		<i>Кабинет директор (внутри)</i> Ширина первой двери в чистоте – 0,89 м., второй двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога первой двери – 0,035 м., порога второй двери – 0,035 м. Двери являются сдвоенными. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,40 м. Дверная ручка первой двери – обычная, второй двери – нажимная.			

			84	343-356	Выключатели расположены на высоте – 1,64 м., розетки – 0,24-0,27 м. Кабинет № 102 Ширина двери в чистоте – 0,97 м. Высота порога двери – 0,055 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,97 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,49 м.			
			81		<i>Кабинет учительская (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – без порога Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – поворотная. Выключатели расположены на высоте – 1,46 м., розетки – 0,79 м.			
			69		<i>Кабинет танцевальный зал (внутри)</i> <i>Вход из кабинета № 102</i> Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,055 м. Указатели, в том числе номер и			

				наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. <i>Вход из кабинета № 103</i> Ширина двери в чистоте – 0,84 м. Высота порога двери – 0,06 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. <i>Вход с лестницы к запасному выходу № 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102</i> Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,06 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 0,81 м., розетки - 1,62 м. Кабинет № 103 Ширина двери в чистоте – 0,90 м. Высота порога двери – 0,02 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,68 м.			
			71	357-363			

			86	Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м., розетки - 1,03 м. <i>Кабинет внутри</i> <i>Вход из кабинета № 103</i> Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – 0,03 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. <i>Вход из кабинета № 102</i> Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,055 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м., розетки - 1,12 м.			
			72	Кабинет комната персонала Ширина двери в чистоте – 0,80 м. Высота порога двери – 0,055 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная.			
			364-367				

			74	368-370	Выключатели расположены на высоте – 1,54 м., розетки - 0,54 м. Кабинет № 104 Ширина двери в чистоте – 0,84 м. Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,79 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,65 м., розетки - 0,93 м.			
			75	371-374	Кабинет № 105 Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,05 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,81 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,63 м., розетки - 0,90-0,95 м.			
			80	375-376	Кабинет № 106 Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,02-0,04 м. Имеется возможность расстановки			

					мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,79 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,56 м., розетки - 0,93 м. Кабинет № 107 Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,79 м. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 0,96 м., розетки - 0,44 м.			
			79	377-379				
			2	380-384	Кабинет касса Ширина двери в чистоте – 0,89 м. Высота порога двери – 0,08-0,13 м. При входе имеется три ступени с высотой подступенка 0,14-0,225 м., шириной проступи 0,28-0,30 м. Ширина лестницы - 0,78 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником.			

					Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,54 м., розетки – 1,00 м. 2 этаж Кабинет склад (неиспользуемый туалет) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения. Кабинет № 205 <i>Вход из фойе</i> Ширина двери в чистоте – 0,66 м. Высота порога двери – 0,045 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,92 м. Дверная ручка – обычная. <i>Вход из кабинета № 211</i> Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – 0,04-0,05 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – без ручки.			
			2 эт. 9а, 5, 6, 7, 8	172				
			10	385- 391				

			11	Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 1,72 м., розетки - 0,99 м. <i>Кабинет (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,56 м.			
			13	392-395 Кабинет № 211 <i>Вход из коридора</i> Ширина двери в чистоте – 0,84 м. Высота порога двери – 0,03 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют Дверная ручка – обычная. <i>Вход из кабинета № 205</i> Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – 0,04-0,05 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – без ручки. Имеется возможность расстановки			

			17	396-400	мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 1,55 м., розетки - 0,97 м. Кабинет № 210, бухгалтерия Ширина первой двери в чистоте – 0,81 м., второй двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога первой двери – 0,10-0,15 м., порога второй двери – 0,10-0,15 м. Двери являются сдвоенными. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,89 м. Дверная ручка первой двери – обычная, второй двери – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,58 м., розетки – 0,52-0,95 м.			
			19	401-403	Кабинет учительская Ширина двери в чистоте – 0,65 м. Высота порога двери – 0,01 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и			

			21	404-408	наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м., розетки - 0,48 м. Кабинет архив Ширина двери в чистоте – 0,66 м. Высота порога двери – 0,02-0,03 м. Отсутствует возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,63 м.			
			20		<i>Кабинет (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,65 м. Высота порога двери – 0,015-0,02 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,63 м.			
			43, 40	409-421	Кабинет № 208 <i>Вход из коридора с кабинетами №№ 201, 202, 203, 204</i> Ширина двери в чистоте – 0,78 м.			

					Высота порога двери – 0,03 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. <i>Вход из коридора кабинета № 208 в зал</i> Ширина двери в чистоте – 0,67 м. Высота порога двери – 0,05 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – поворотная. <i>Вход из коридора с кабинетами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова города Кирова</i> Ширина двери в чистоте – 0,66 м. Высота порога двери – 0,06 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,54 м. Дверная ручка – нажимная Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 1,50 м., розетки - 0,24 м. <i>Кабинет учительская (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,84 м. Высота порога двери – 0,075 м.			
			39					

			23, 26, 28, 31, 32, 34, 35 47	197	Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,60 м. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,53 м., розетки – 0,91 м. Высота раковины – 0,80 м., раковина расположены на консоли. Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Кабинеты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова города Кирова Кабинеты не закреплены за учреждением. Кабинет № 201 Ширина двери в чистоте – 0,66 м. Высота порога двери – 0,06 м.			
				187. 423- 436	Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены			

			48	на дверях по центру на высоте 1,93-2,49 м. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,52 м., розетки – 1,02 м. <i>Кабинет танцевальный зал (внутри)</i> <i>Вход из коридора кабинета № 201</i> Ширина двери слева в чистоте – 0,67 м., двери справа в чистоте – 0,67 м. Высота порога двери слева – 0,015-0,05 м., порога двери справа – 0,015-0,05 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. <i>Вход с лестницы к запасному выходу № 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102</i> Ширина двери в чистоте – 0,84 м. Высота порога двери слева – 0,05 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 2,03 м., розетки - 0,70-2,22 м. <i>Кабинет склад (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет			
			50				

			52	специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения. <i>Кабинет тренерская (внутри)</i> Ширина первой двери в чистоте – 0,78 м., второй двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога первой двери – 0,05-0,08 м., порога второй двери – 0,05-0,08 м. Двери являются сдвоенными. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка первой двери – обычная, второй двери – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,56 м., розетки – 0,88 м.			
			53	440-442 Кабинет № 202, балет 13 квартал Ширина двери в чистоте – 0,86 м. Высота порога двери – 0,035 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,60-1,68 м. Дверная ручка - нажимная.			

			55	447-449	Выключатели расположены на высоте – 1,63 м., розетки – 1,02 м. Кабинет № 204, выход на сцену в фойе 2 этажа Ширина двери в чистоте – 0,78 м. Высота порога двери – 0,05 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,79 м. Дверная ручка - обычная.			
			4	422, 450	Кабинет склад (за сценой в фойе 2 этажа) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			3 эт. 43	451-461	3 этаж Кабинет № 310, оркестр Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены			

			38	на дверях по центру на высоте 1,75-1,93 м. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м. <i>Кабинет склад (слева) (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			39, 40, 41	<i>Кабинет № 73 (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,91 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м., розетки – 0,95 м.			
			43а	<i>Кабинет вентиляционная камера (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное			

			43а		назначение помещения. <i>Кабинет склад (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			42		<i>Кабинет базовая станция оператора сотовой связи (внутри)</i> Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,69 м. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			44а , 44	462	Кабинет базовая станция оператора сотовой связи (внутри) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,63 м. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			1	463- 465	Кабинет № 302 Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,055 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.			

			2	466-470	Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,55 м., розетки – 1,50 м. Кабинет № 303 Ширина двери в чистоте – 0,94 м. Высота порога двери – 0,07 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,53 м., розетки – 0,96 м.			
			5, 3, 4	471	Кабинет № 304, выход на крышу Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,89 м. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
			8	472-484	Кабинет № 305, студия звукозаписи Ширина двери в чистоте – 0,92 м. Высота порога двери – 0,02-0,06 м. Отсутствует возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.			

			6	Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,64 м. <i>Кабинет слева (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,01-0,03 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 0,88 м., розетки – 0,26-0,38 м.			
			7	<i>Кабинет первый справа (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,03-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 0,84 м., розетки – 0,30-1,20 м.			
			9	<i>Кабинет второй справа (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,04-0,045 м.			

			25, 26, 27, 28	491- 496	Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,60 м., розетки – 1,65 м. Кабинет № 307 <i>Вход из коридора с кабинетами №№ 302, 303, 304, 305</i> Ширина двери в чистоте – 0,77 м. Высота порога двери – 0,13 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. <i>Вход из коридора с кабинетом № 308</i> Ширина двери в чистоте – 0,69 м. Высота порога двери – 0,12 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 2,29 м. Дверная ручка – обычная			
				497	Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Выключатели расположены на высоте – 1,40 м., розетки - 0,23 м. Кабинет колосники Указатели, в том числе номер и			

				наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
		32	498-501	Кабинет № 308 Ширина двери в чистоте – 0,66 м. Высота порога двери – 0,08 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены со стороны дверной ручки на высоте 1,99 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,63 м., розетки – 0,86 м.			
		35	502-506	Кабинет учительская Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,08-0,09 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,59 м., розетки – 0,25-0,94 м.			
		34,		<i>Кабинет (внутри)</i>			

			33		Ширина двери в чистоте – 0,47 м. Высота порога двери – 0,07 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м.			
			15, 16, 17, 18	507- 509	Кабинет костюмерная (в коридоре слева) Ширина двери в чистоте – 0,90 м. Высота порога двери – 0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,62 м., розетки – 1,62 м.			
			22	510- 512	Кабинет костюмерная (в коридоре первая справа) Ширина двери в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери – 0,06 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения			

			21	513-515	возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,67 м., розетки – 0,98 м. Кабинет костюмерная (в коридоре вторая справа) Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – 0,08 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 1,63 м.			
			20	516-517	Кабинет склад (с лестницы к запасному выходу № 2-10, к танцевальному залу, кабинету № 102) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка помещения не имеет специальной насечки, подтверждающей служебное назначение помещения.			
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	1 эт. 30, 31	528-560 528-	1 и 2 этаж Зрительный зал <i>Входы слева на 1 этаже</i> <i>Первая дверь по коридору</i>	К, О, С, Г	1. При технической возможности обеспечить в зрительном зале места для людей на креслах-колясках	Ремонт (капитальный), индивиду

		2 эт. 22	530	Ширина двери в чистоте – 0,65 м. Высота порога двери – 0,07 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная.		из расчета не менее 1% общего числа зрителей, выделенная для этого площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 2%, каждое место должно иметь размеры не менее, м: при доступе сбоку - 0,55 x 0,85; при доступе спереди или сзади - 1,25 x 0,85, п.7.1.7.	льное решение с ТСР, организац ионные мероприят ия
			531- 532	<i>Вторая дверь по коридору</i> Ширина двери в чистоте – 0,66 м. Высота порога двери – 0,075 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная.			
			533- 534	<i>Третья дверь по коридору</i> Ширина двери в чистоте – 0,64 м. Высота порога двери – 0,025 м., скат с уклоном 13 градусов (23,09%) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная.		2. В зале со звуковой системой оборудовать систему усиления звука, индивидуального или коллективного пользования, при использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы (при наличии) и ступени оборудовать подсветкой, п.7.1.7.	
			535- 536	<i>Дверь на сцену, кабинет № 114</i> Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,06 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,89 м. Дверная ручка – обычная.		3. В зрительном зале вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудовать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, п.7.1.11.	
			537- 539	<i>Входы справа на 1 этаже</i> <i>Первая дверь по коридору</i> Ширина двери в чистоте – 0,65 м. Высота порога двери – 0,06 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная.			
			540- 541	<i>Вторая дверь по коридору</i> Ширина двери в чистоте – 0,64 м.		4. Места для лиц с	

				Высота порога двери – 0,06 м., скат с уклоном 11 градусов (19,44%) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. 542- <i>Третья дверь по коридору</i> 543 Ширина двери в чистоте – 0,62 м. Высота порога двери – 0,02 м., скат с уклоном 13 градусов (23,09%) Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. 544- <i>Дверь на сцену, кабинет № 119</i> 545 Ширина двери в чистоте – 0,74 м. Высота порога двери – 0,185 м. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,94 м. Дверная ручка – обычная. 546- <i>Входы из фойе на 2 этаже</i> 547 <i>Первая дверь, кабинет № 206</i> Ширина двери в чистоте – 0,56 м. Высота порога двери – без порога. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,99 м. Дверная ручка – обычная. 548- <i>Вторая дверь, кабинет № 207</i> 549 Ширина двери в чистоте – 0,55 м. Высота порога двери – без порога. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,95 м. Дверная ручка – обычная.	дефектами слуха разместить на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка, п.7.1.12. 5. В зрительном зале, оборудованном стульями или скамьями, оборудовать сиденья с подлокотниками, из расчета - не менее один стул с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи, п.7.6.3. 6. Для возможности участия в программах инвалидов на креслах-	
--	--	--	--	---	--	--

				Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Имеется уклон путей движения в партере – 4 градуса (6,99%) Выключатели расположены на высоте – 1,66 м., розетки – 1,00 м. 553- <i>Лестница на сцену слева</i> 554 При входе на сцену из зала имеется пять ступеней с высотой подступенка 0,16-0,20 м., шириной проступи 0,26-0,27 м. Ширина лестницы – 1,07 м. Имеется одиночная ступень высотой 0,17 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником. 555 <i>Лестница на сцену справа</i> При входе на сцену из зала имеется пять ступеней с высотой подступенка 0,20-0,21 м., шириной проступи 0,26 м. Ширина лестницы – 1,01-1,03 м. Имеется одиночная ступень высотой 0,14 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником. 559 <i>Лестница в зрительный зал (амфитеатр) слева</i> При подъёме в зрительный зал (амфитеатр) имеется тридцать		колясках при технической возможности оборудовать эстраду с увеличением глубины плоского планшета до 9 - 12 м и авансены - до 2,5 м. Рекомендуемая высота эстрады - 0,8 м. Для подъема на сцену, кроме лестниц, оборудовать стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, оборудовать с одной стороны ограждениями с двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м, п.7.6.7. 7. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12	
--	--	--	--	---	--	--	--

				560	ступеней с высотой подступенка 0,10-0,12 м., шириной проступи 0,37-0,42 м. Ширина лестницы – 1,38 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником. Лестница не имеет подсветки. <i>Лестница в зрительный зал (амфитеатр) справа</i> При подъёме в зрительный зал (амфитеатр) имеется тридцать ступеней с высотой подступенка 0,10-0,12 м., шириной проступи 0,37-0,42 м. Ширина лестницы – 1,37 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником. Лестница не имеет подсветки.			
		2 эт. 2, 3		561	2 этаж Фойе При входе на сцену из зала имеется четыре ступени с высотой подступенка 0,145-0,16 м., шириной проступи 0,195-0,21 м. Ширина лестницы – 1,22 м. Лестница не имеет поручней, не продублирована пандусом / подъёмником. При входе на сцену из кулис имеется три ступени с высотой подступенка 0,145-0,22 м., шириной проступи 0,23 м. Ширина лестницы – 0,91 м. Лестница не имеет поручней, не			

					продублирована пандусом / подъёмником.			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Ес ть	1 эт. 3	562- 563	Зоны досягаемости мест целевого назначения: Вахта Высота столешницы (от пола до верхнего края) – 1,18 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) - 0.00 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 1,65 м. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,35 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 1,18 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 1,65 м. и более. Гардероб Высота столешницы (от пола до верхнего края) – 0,99 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) - 0.00 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 9,29 м. Ширина окна 0,51 м., имеется 4 окна. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,46 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 0,99 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 11,21 м.	К, О, С, Г	1. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола. п. 7.1.9 2. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, оборудовать на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. п. 7.1.9	Ремонт (капиталь ный), индивиду альное решение с ТСР, организа ционные мероприят ия

			72	568	Комната персонала Высота столешницы (от пола до верхнего края) – 1,13 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) - 0.25 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 1,25 м. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,59 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 1,09 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 1,50 м.		3. Ширину рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги оборудовать не менее 1,0 м. СП п. 7.1.9 4. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12	
			59	569-570	Буфет Высота столешницы (от пола до верхнего края) – 1,21 м. Глубина проёма для ног (от края столешницы до стены / решётки / опоры прилавка) - 0.14 м. Ширина столешницы (рабочая поверхность) – 2,27-2,58 м. Глубина столешницы (рабочей поверхности) – 0,60 м. Высота проёма для ног (от пола до нижнего края) – 1,17 м. Ширина проёма для ног (ширина места для разворота) – 2,27-2,58 м.			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	Не т	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 22, 28, 29, 57, 4, 4а, 60, 58, 32, 36, 35, 45, 37, 38, 39, 40, 43, 41, 42, 44, 56,	275- 574	В основном холле имеется зеркало, нижний край которого расположен на высоте 0,57 м. В основном холле имеются торговые автоматы с высотой кнопок 0,37-1,58 м.	К, О, С, Г	1. При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле- коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола. п. 7.1.9, поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м. над уровнем пола, ширина и высота проема для ног должна быть не	-

		62, 63, 64, 66, 77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 3, 59 2 эт 9а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19,			менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2016) 2. Оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016) 3. В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях оборудовать установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	
--	--	--	--	--	---	--

		21, 20, 43, 40, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 2, 3 3 эт. 9a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 43, 40, 39, 47, 48,					
--	--	--	--	--	--	--	--

			50, 52, 53, 55, 4, 22, 2, 3					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 22, 28, 29, 57, 4, 4а, 60, 58, 32, 36, 35, 45, 37, 38, 39, 40, 43, 41, 42, 44, 56, 62, 63, 64, 66, 77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 3, 59 2 эт 9а,	275- 574	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

		5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 43, 40, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 2, 3 3 эт. 9а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 43, 40, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 2, 3		
--	--	---	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы

информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 30 марта 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Здание Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос»
Кировская область, город Киров, улица Пугачёва, дом 18

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 30 марта 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Здание Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос»
Кировская область, город Киров, улица Пугачёва, дом 18

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 30 марта 2020 года

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос»
Кировская область, город Киров, улица Пугачёва, дом 18

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Ес ть	1 эт. 6, 7, 8	575- 590	Нет полностью доступных для МГН уборных. 1 этаж. Туалет мужской Туалет состоит из трёх частей: в первой расположены раковины, во второй оборудованы писсуары, в третьей оборудованы 3 кабинки. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. имеется.	К, О, С, Г	1. При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами: - ширина не менее - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - пространство рядом с унитазом не менее 0,75 м. для размещения кресла- коляски	Ремонт (текущий, капитальн ый).

				Ширина первой двери 0,70 м., второй двери – 0,72 м., третьей двери – 0,72 м., порог первой двери – 0,05 м., порог второй двери – 0,035 м., порог третьей двери – 0,025 м. Ручки дверей – нажимные. Первая и вторая двери открываются наружу, третья двери открывается вовнутрь. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: 1 часть Глубина – 1,77 м. Ширина – 2,69 м. 2 часть Глубина – 2,10 м. Ширина – 2,78 м. 3 часть Глубина – 3,31 м. Ширина – 2,79 м. Первая кабинка Ширина двери – 0,74 м., две ступени с высотой подступенка 0,24-0,29 м., шириной проступи 0,30 м. Ручка двери – обычная. Глубина – 1,15 м. Ширина – 0,88 м. Вторая кабинка Ширина двери – 0,74 м., две ступени с высотой подступенка 0,24-0,29 м., шириной проступи 0,30 м.	- закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины, п. 5.3.3, 5.2.4.***. При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами: - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,20 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - пространство рядом с унитазом не менее 0,80 м. для размещения кресла-коляски - закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины (п.6.3.3 СП 59.13330.2016) 2. Оборудовать унитаз, имеющий опору для спины, автоматический слив воды (ручной, расположенный сбоку). При наличии	
--	--	--	--	--	---	--

				Ручка двери – обычная. Глубина – 1,16 м. Ширина – 0,88 м. Третья кабинка Ширина двери – 0,74 м., две ступени с высотой подступенка 0,24-0,29 м., шириной проступи 0,30 м. Ручка двери – обычная. Глубина – 1,16 м. Ширина – 1,45 м. Ширина прохода у кабинок – 1,52 м. Вместо унитаза используется чаша «Генуя». Высота унитазов – 0,00 м. Высота писсуаров - 0,66 м. Табличка расположена на дверях по центру на высоте 1,61 м. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковин – 0,78 м., раковины расположены на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало имеется на высоте 1,22 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 1,52 м.		писсуаров один из них следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м. Оборудовать писсуар на высоте не выше 0,4 м. или оборудовать вертикальный писсуар, п.5.3.3, 5.3.9 3. Заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности. 4. Оборудовать опорные поручни, поворотные или откидные сидения. Оборудовать поручни с боков от унитаза таким образом, чтобы один из них (со стороны пересадки с кресла-коляски на унитаз) был откидным, при этом расстояние между поручнями должно быть 0.60 м., поручни должны быть длиннее чаши унитаза минимум на 0,10 м. Установить по периметру туалета в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и/или стене. п.5.3.3, 5.3.9	
--	--	--	--	--	--	--	--

		11, 10, 9	591- 605	Туалет женский Туалет состоит из трёх частей: в первой расположено место отдыха, во второй расположены раковины, в третьей оборудованы 4 кабинки. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. имеется. Ширина первой двери 0,71 м., второй двери – 0,72 м., третьей двери – 0,72 м., порог первой двери – 0,04 м., порог второй двери – 0,035 м., порог третьей двери – 0,05 м. Ручки дверей – нажимные. Двери открываются наружу. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: 1 часть Глубина – 1,75 м. Ширина – 2,63 м. 2 часть Глубина – 2,14 м. Ширина – 2,31 м. 3 часть Глубина – 3,36 м. Ширина – 2,10 м. Первая кабинка	5. Разместить на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе), п.5.3.3, 5.3.9 6. Разместить на стене рядом с унитазом на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи, п.5.3.3, 5.3.9. 7. Разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола или размещалась на высоте не более 0.90 м. п.5.3.3, 5.3.9 8. Оборудовать помещение туалета системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (системой вызова помощи)	
--	--	-----------------	-------------	--	---	--

				Ширина двери – 0,64 м., порог двери – без порога. Ручка двери – обычная. Глубина – 1,21 м. Ширина – 0,55-0,78 м. Вторая кабинка Ширина двери – 0,65 м., порог двери – без порога. Ручка двери – обычная. Глубина – 1,21 м. Ширина – 0,80 м. Третья кабинка Ширина двери – 0,64 м., порог двери – без порога. Ручка двери – обычная. Глубина – 1,21 м. Ширина – 0,79 м. Четвёртая кабинка Ширина двери – 0,63 м., порог двери – без порога. Ручка двери – обычная. Глубина – 1,21 м. Ширина – 0,79 м. Ширина прохода у кабинок – 0,85 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитазов – 0,40-0,41 м. Табличка расположена на дверях по центру на высоте 1,61 м. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 0,92-0,93 м. Имеется вешалка с высотой крючков 1,71-1,87 м.	на боковой стене, на высоте 0,8 м., смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи, при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.5.3.6 9. Разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).	
--	--	--	--	--	---	--

			23, 24	606- 610	В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковин – 0,79 м., раковины расположены на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало имеется на высоте 1,18 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 1,54 м. Туалет в кабинете № 113 Туалет состоит из двух частей: в первой расположена раковина, во второй оборудована кабинка. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Ширина первой двери 0,64 м., второго проёма – 0,68 м., порог первой двери – 0,02 м., порог второго проёма – 0,04 м., Ручка двери – обычная. Двери открываются наружу. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют	10. Оборудовать рычажный смеситель, термостат (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9 11. Разместить рядом с дверьми туалета, со стороны ручки указатель (в том числе тактильный) о доступности для МГН на высоте 1,35 м, п.5.3.6, разместить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери (п.6.3.6 СП 59.13330.2016) 12. Оборудовать туалет доступными для МГН раковинами (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.5.3.3, 5.3.9 13. Демонтировать одиночную ступень, п.4.1.12	
--	--	--	-----------	-------------	---	--	--

			33	611-614	Размеры: 1 часть Глубина – 1,25 м. Ширина – 1,12 м. 2 часть Глубина – 0,75 м. Ширина – 1,26 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитаза – 0,41 м. Табличка отсутствует на двери. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 1,58-1,70 м. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковин – 0,80 м., раковины расположены на консоли. Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало имеется на высоте 1,11 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 1,54 м. Туалет в кабинете № 120 Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота			
--	--	--	----	---------	--	--	--	--

					кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Ширина двери 0,57 м., порог двери – 0,06 м. Ручка двери – нажимная. Двери открывается наружу. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: Глубина – 0,70-0,92 м. Ширина – 1,77-2,19 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитазов – 0,40 м. Перед унитазом имеется одиночная ступень высотой 0,13 м. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 1,43 м. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковины – 0,95 м., раковина расположена на тумбе. Используются краны с отдельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало отсутствует. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			48, 49, 50, 46, 47	615- 621	на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 1,09 м. Туалет, кабинет № 99 Туалет состоит из двух частей, в первой расположена раковина, оборудованы 2 кабинки, во второй оборудовано подсобное помещение. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. имеется. Ширина двери 0,83 м., порог двери – 0,04 м. Ручка двери – нажимная. Двери открываются наружу. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: Глубина – 3,30 м. Ширина – 2,50 м. Первая кабинка Ширина двери – 0,60 м., порог двери – без порога. Ручка двери – обычная. Глубина – 1,12-1,38 м. Ширина – 0,86 м. Вторая кабинка Ширина двери – 0,60 м., порог двери – без порога.			
--	--	--	--------------------------------	-------------	---	--	--	--

			87, 88	622- 627	Ручка двери – обычная. Глубина – 1,38 м. Ширина – 0,83 м. Ширина прохода у кабинок – 1,01 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитазов – 0,41-0,42 м. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей отсутствуют. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковины – 0,83 м., раковина расположена на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало имеется на высоте 0,61 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 1,46 м. Туалет в КРО МООО «Российские Студенческие Отряды» Туалет состоит из двух частей: в первой расположена раковина, во второй оборудована кабинка. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Свободное пространство для разворота			
--	--	--	-----------	-------------	--	--	--	--

					кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует. Ширина первой двери 0,58 м., второй двери – 0,55 м., порог первой двери – без порога, порог второй двери – без порога. Ручки дверей – нажимные. Двери открываются наружу. Опорные поручни отсутствуют. Штанги отсутствуют. Поворотные, откидные сиденья отсутствуют Размеры: 1 часть Глубина – 1,07 м. Ширина – 1,30 м. 2 часть Глубина – 1,41 м. Ширина – 1,07 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитаза – 0,40 м. Табличка отсутствует на двери. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 1,55 м. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковин – 0,96 м., раковины расположены на консоли. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			2 эт. 24, 30	-	Зеркало имеется на высоте 1,26 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 0,85 м. 2 этаж Туалеты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова города Кирова Туалеты не закреплены за учреждением.			
5.2	Душевая/ ванная комната	Ес ть	2 эт. 27	-	2 этаж Душ Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова города Кирова Душ не закреплён за учреждением.	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Ес ть	1 эт. 4	299- 305	1 этаж Гардероб Ширина двери слева в чистоте – 0,85 м., двери справа в чистоте – 0,85 м. Высота порога двери слева – 0,02 м., порога двери справа – 0,02 м. Имеется одиночная ступень высотой 0,025 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.	К, О, С, Г	1. Расширить дверные проёмы с учётом необходимой ширины в свету при однодольном открывании – 0,90 м., п.5.2.4, 5.2.25*** 2. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.) комнатах, кабинетах, 5.2.4 3. Обеспечить расположение указателей	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

			83	345-346	Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка двери слева – обычная, двери справа - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,72 м., розетки – 0,51-1,04 м. Крючки расположены на высоте 1,18-1,93 м. Раздевалка внутри кабинета № 102, слева Ширина проёма в чистоте – 0,87 м. Высота порога проёма – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Выключатели расположены на высоте – 1,50 м., розетки – 0,83 м. Крючки расположены на высоте 1,64-1,78 м.		всех кабинетов (помещений) на высоте от 1,3 до 1,4 м. рядом с дверью со стороны ручки с обязательным дублированием рельефными знаками, п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016) 4. Обеспечить все двери П-образными, ручками нажимного действия или специальными эргономичными ручками для инвалидов, при этом они должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. п.5.1.4-	
			82	351-352	Раздевалка внутри кабинета № 102, прямо Ширина проёма в чистоте – 0,85 м. Высота порога проёма – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют.			

			2 эт. 42	418- 421	Выключатели расположены на высоте – 1,68 м., розетки – 0,79 м. Крючки расположены на высоте 1,65-1,73 м. 2 этаж Раздевалка внутри кабинета № 208 Ширина двери в чистоте – 0,84 м. Высота порога двери – 0,02 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,56-1,70 м., розетки -1,76 м. Крючки расположены на высоте 1,52-1,72 м. <i>Раздевалка (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,76 м. Высота порога двери – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,56-1,70 м., розетки -1,76 м. Крючки расположены на высоте 1,52-		5.1.6, п.5.4.3 5. Обеспечить расположение выключателей и розеток во всех кабинетах и помещениях, где обслуживаются инвалиды, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,30 м., п.5.4.2, п.7.1.9, на высоте не более 0,80 м. и не менее 0,40 м. (п.6.4.2 СП 59.13330.2016) 6. На входных дверях в специальных помещениях (подсобных, складах, помещениях для персонала и т.п., не предназначенных для посетителей) оборудовать дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, осязаемыми тактильно, п.5.4.4 7. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной	
--	--	--	----------------	-------------	--	--	--	--

			23, 28	-	1,72 м. Раздевалки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа классического танца» города Кирова города Кирова Раздевалки не закреплены за учреждением.		информацией (в том числе символьной) для инвалидов с умственными нарушениями.	
		46	423- 425		Раздевалка мужская внутри кабинета № 201, слева Ширина двери в чистоте – 0,79 м. Высота порога первой двери – 0,035 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,63 м. Крючки расположены на высоте 1,84 м.		8. Учесть, что приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	
		51	437- 439		Раздевалка женская внутри кабинета № 201, справа Ширина двери в чистоте – 0,70 м. Высота порога первой двери – 0,03- 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения		9. Демонтировать одинокую ступень, п.4.1.12 10. Оборудовать в раздевалках доступные для МГН раковины (закреплены к стене, не имеющие стоек, тумб и	

			54	443-446	возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка – обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,60 м., розетки - 0,99 м. Крючки расположены на высоте 1,78 м. Раздевалка, кабинет № 203, b13k Ширина двери в чистоте – 0,89 м. Высота порога двери – 0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,56-1,63 м. Дверная ручка - поворотная. Выключатели расположены на высоте – 1,67 м., розетки – 1,03-1,04 м. Крючки расположены на высоте 1,30-1,41 м.		других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.5.3.3, 5.3.9 11. Оборудовать рычажный смеситель, термостат (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.5.3.3, 5.3.9	
		3 эт. 10		485-490	3 этаж Раздевалка, кабинет № 305 Ширина двери в чистоте – 0,87 м. Высота порога двери – 0,06 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.			

			10a	Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, расположены на дверях по центру на высоте 1,73 м. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,63 м., розетки – 1,60 м. Крючки расположены на высоте 1,68-1,75 м. <i>Кабинет (внутри)</i> Ширина двери в чистоте – 0,66 м. Высота порога двери – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,58 м.			
		29	518-521	Раздевалка, со стороны лестницы к запасному выходу № 5, рядом с буфетом Ширина двери в чистоте – 0,80 м. Высота порога двери – 0,05 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная.			

			13	522-527	Выключатели расположены на высоте – 1,58 м., розетки – 0,91 м. Крючки расположены на высоте 1,70-1,78 м. Высота раковины – 0,84 м., раковина расположена на тумбе. Используются краны с раздельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Раздевалка, со стороны лестницы рядом с кабинетами администрации Ширина двери в чистоте – 0,75 м. Высота порога двери – 0,035-0,06 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - обычная. Выключатели расположены на высоте – 1,58 м. Высота раковины – 0,83 м., раковина расположена на консоли. Используются краны с раздельным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат.			
			12		<i>Кабинет (внутри)</i> Ширина проёма в чистоте – 0,76 м. Высота порога проёма – без порога. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и			

					горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Выключатели расположены на высоте – 1,58 м. Крючки расположены на высоте 1,58-1,86 м.			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 6, 7, 8, 11, 10, 9, 23, 24, 33, 48, 49, 50, 46, 47, 87, 88, 4, 83, 82 2 эт. 24, 30, 42,	575-627 299-305 345-346 351-352 418-421 423-425 437-439 443-446 485-490 518-521 522-527		К, О, С, Г	1. Во всех помещениях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, оборудовать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.	Ремонт (текущий, капитальный).

			41, 23, 28, 46, 51, 54 3 эт. 10, 10a , 29, 13, 12					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 6, 7, 8, 11, 10, 9, 23, 24, 33, 48, 49, 50, 46, 47, 87, 88, 4, 83, 82 2 эт. 24, 30, 42, 41, 23, 28, 46, 51, 54 3 эт. 10, 10а, 29, 13, 12	575- 627 299- 305 345- 346 351- 352 418- 421 423- 425 437- 439 443- 446 485- 490 518- 521 522- 527	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. В здании имеются несколько туалетных комнат, кабин. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 30 марта 2020 года

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Космос»
Кировская область, город Киров, улица Пугачёва, дом 18

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Ес ть	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85, 3, 5, 12, 20, 26, 25,	628- 647	Знаки и символы доступности для инвалидов и МГН, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) не являются идентичными в пределах объекта. Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Визуальная информация об объекте и	К, О, Г, У	1. Нанести символы доступности (знаки доступности) на помещения целевого назначения в соответствии с требованиями п. 5.5.1.***, (п.6.5.1 СП 59.13330.2016) 2. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы / стробоскопы) в кабинетах, коридоре. При размещении сигнальных	Ремонт (текущий, капитальн ый).

		15, 61, 53, 52, 34, 51, 78, 73, 84, 65, 54, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 28, 29, 57, 4, 4а, 60, 58, 32, 36, 35, 45, 37, 38, 39, 40, 43, 41,	услугах не соответствует требованиям.		ламп / стробоскопов учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете п.7.3.3. 3. Обеспечить идентичность средств информации (в том числе знаков и символов) в пределах объекта, п.5.5.2 4. Обеспечить расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, увязанной с художественным решением интерьера, обеспечить её расположение на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	
--	--	---	---------------------------------------	--	--	--

		42, 44, 56, 62, 63, 64, 66, 77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 6, 7, 8, 11, 10, 9, 23, 24, 33, 48, 49,					
--	--	---	--	--	--	--	--

			50, 46, 47, 87, 88, 83, 82					
6.2	Акустические средства	Нет	2 эт. 28, 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29, 1, 16, 45, 36, 49, 9а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,	628-647	Отсутствие звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Отсутствие системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может остаться один. Отсутствие стационарной индукционной системы.	С, Г	1. Оборудовать функциональные зоны индукционными системами (петлями). 2. Установить звуковые маяки при входах. 3. Оборудовать радиотрансляцией помещения целевого назначения. 4. Оборудовать систему двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может остаться один. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной	Ремонт (текущий, капитальный).

			17, 19, 21, 20, 40, 39, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 3, 24, 30, 42, 41, 23, 28, 46, 51, 54				сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение, п.5.5.7	
6.3	Тактильные средства	Нет	3 эт. 32, 43, 11, 8, 24а , 24, 36, 23,	628-647	Отсутствует система средств тактильной информации зон и помещений, входных узлов и путей движения.	С	1. Изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием	Ремонт (текущий, капитальный).

		37, 14, 31, 19, 38, 39, 40, 41, 43a , 42, 44a , 44, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 34, 33, 15, 16, 17, 18,			информации шрифтом Брайля, с использованием русского алфавита (плоско-выпуклого шрифта), п.7.1.8, необходимо оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхема Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа (п.8.1.6 СП 59.13330.2016) 2. Разместить рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне рельефный поэтажный план, п.7.1.8 3. Разместить тактильную полосу направления движения от основного входа до мест целевого назначения, п.5.2.3, п.7.1.8, с обязательным соблюдением требований ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875, с обязательной разработкой задания на проектирование, проектной документации. 4. Разместить рядом с входными дверями, дверями всех кабинетов со стороны дверной ручки и закрепить на высоте от 1,3	
--	--	--	--	--	--	--

			22, 21, 20, 10, 10a , 29, 13, 12				до 1,4 м. таблички контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 х 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм., п.5.5.8, разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85,	628- 647	-	-	1. Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения	Ремонт (текущий, капитальный).

		3, 5, 12, 20, 26, 25, 15, 61, 53, 52, 34, 51, 78, 73, 84, 65, 54, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 28, 29, 57, 4, 4а, 60, 58, 32, 36, 35, 45,			документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур; - вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения	
--	--	---	--	--	--	--

		37, 38, 39, 40, 43, 41, 42, 44, 56, 62, 63, 64, 66, 77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 6, 7, 8, 11, 10,					
--	--	--	--	--	--	--	--

			9, 23, 24, 33, 48, 49, 50, 46, 47, 87, 88, 83, 82					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85, 3, 5, 12, 20, 26, 25, 15, 61, 53, 52, 34, 51, 78, 73, 84, 65, 54, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 28, 29, 57, 4, 4а, 60, 58, 32, 36, 35, 45, 37, 38, 39, 40, 43, 41, 42, 44, 56, 62, 63,	628- 647	Ремонт (текущий, капитальный).

		64, 66, 77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 6, 7, 8, 11, 10, 9, 23, 24, 33, 48, 49, 50, 46, 47, 87, 88, 83, 82 2 эт. 28, 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29, 1, 16, 45, 36, 49, 9a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 40, 39, 48, 50,		
--	--	---	--	--

		52, 53, 55, 4, 22, 3, 24, 30, 42, 41, 23, 28, 46, 51, 54 3 эт. 32, 43, 11, 8, 24a, 24, 36, 23, 37, 14, 31, 19, 38, 39, 40, 41, 43a, 42, 44a, 44, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 34, 33, 15, 16, 17, 18, 22, 21, 20, 10, 10a, 29, 13, 12		
--	--	---	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.