УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального автономного
учреждения «Дворец культуры «Космос»
_____Е.А.Жилина
«__» _____ 2020 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

Город Киров 30 марта 2020 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание МАУ «ДК «Космос»
1.2. Адрес объекта: 610014, город Киров, лица Пугачёва, дом 18.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4893,0 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 20301,00 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1975 год, последнего капитального ремонта: 2013 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021 год, капитального 2021 год.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Космос», МАУ «ДК «Космос».
2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 610014, город Киров, лица Пугачёва, дом 18.
2.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление (здание), постоянное бессрочное пользование (земельный участок).
2.4. Форма собственности: государственная.
2.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
2.6. Вышестоящая организация: управление культуры администрации города Кирова.
2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610998, город Киров, улица Воровского, дом 39.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности: культура, организации досуга и приобщение жителей муниципального образования «Город Киров» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам.
3.2 Виды оказываемых услуг: организация и проведение различных по форме и тематике общественно значимых социальных и культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию

здоровья, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей, культурно - досуговая деятельность и развитие народного творчества, информационно-методическая деятельность, учебно-воспитательная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.
3.3 Форма оказания услуг: на объекте.
3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития
3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 338 человек, вместимость: 800 человек, пропускная способность: 800 человек.
3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус № 23 до остановки «Дворец культуры «Космос»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
4.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
4.2.2 Время движения (пешком) 2-3 мин
4.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
4.2.4 Перекрестки: нет.
4.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
4.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов:
«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);
«ВНД» – временно недоступно (доступность не организованна).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-	Состояние доступности,	Приложение

п/п	функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:000414:17	001-040
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85, 2 эт. 28 3 эт. 32	041-117
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 3, 5, 12, 15, 20, 26, 25, 15, 61, 59, 53, 52, 34, 51, 89, 78, 73, 84, 21, 65, 54, 70 2 эт. 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29, 1, 16, 45, 36, 49 3 эт. 43, 11, 8, 24а, 24, 36, 23, 37, 14, 31, 19	118-274
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	1 эт. 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 22, 28, 29, 57, 4, 4а, 60, 58, 32, 36, 35, 45, 37, 38, 39, 40, 43, 41, 42, 44, 56, 62, 63, 64, 66,	275-575

			77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 3, 59 2 эт 9а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 43, 40, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 2, 3 3 эт. 9а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 43, 40, 39, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 4, 22, 2, 3	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 6, 7, 8, 11, 10, 9, 23, 24, 33, 48, 49, 50, 46, 47, 87, 88, 4, 83, 82 2 эт. 24, 30, 42, 41, 23, 28, 46, 51, 54 3 эт. 10, 10а, 29, 13, 12	575-627 299-305 345-346 351-352 418-421 423-425 437-439 443-446 485-490 518-521 522-527
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	1 эт. 1, 15, 21, 29, 89, 55, 59, 70, 85, 3,	628-647

			5, 12, 20, 26, 25, 15, 61, 53, 52, 34, 51, 78, 73, 84, 65, 54, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 28, 29, 57, 4, 4a, 60, 58, 32, 36, 35, 45, 37, 38, 39, 40, 43, 41, 42, 44, 56, 62, 63, 64, 66, 77, 68, 67, 84, 81, 69, 71, 86, 72, 74, 75, 80, 79, 2, 31, 30, 6, 7, 8, 11, 10, 9, 23, 24, 33, 48, 49, 50, 46, 47, 87, 88, 83, 82 2 эт. 28, 2, 9, 12, 15, 44, 43, 37, 47, 33, 25, 29, 1, 16, 45, 36, 49, 9a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 20, 40, 39, 48, 50,	

			52, 53, 55, 4, 22, 3, 24, 30, 42, 41, 23, 28, 46, 51, 54 3 эт. 32, 43, 11, 8, 24а, 24, 36, 23, 37, 14, 31, 19, 38, 39, 40, 41, 43а, 42, 44а, 44, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 34, 33, 15, 16, 17, 18, 22, 21, 20, 10, 10а, 29, 13, 12	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 0414:17	001-040

** Указывается один из вариантов:
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И(К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно;
ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.
- Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), наличие одиночной ступени, отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие (несоответствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, несоответствие пандусов нормативным требованиям, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.
- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. В здании имеются несколько туалетных комнат, кабин. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 02.02.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____
_____

5.4. Для принятия решения требуется:
5.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).
5.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.
5.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.
5.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».
5.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).
5.4.6. другое: нет.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
Анкеты (информации об объекте) от 30 марта 2020 года.
Акта обследования объекта: № акта _____ от 30 марта 2020 года.
Решения комиссии_____ от «___» _____ 20__года.